

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Томская область, Томский район, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 435-601 ф.(3822) 435-601 E-mail:
gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Первомайского района
(наименование органа государственного надзора)

636930, Томская область с. Первомайское ул. Ленинская 106а, тел. 8(38245) 2-23-66, E-mail:
gpn_pervomayka@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная шко-
ла Первомайского района (МОУ БЕРЕЗОВСКАЯ СОШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Зотов А.Г.

Отделение надзорной деятельности № 5
Первомайского района
(наименование органа ГПН)

от « 11 » марта 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.

« 19 » марта 2015 г. по 11 ч 30 мин. « 19 » марта 2015 г.

проведена проверка

Главный государственный инспектор Первомайского района Томской области по пожарному над-
зору Зотов Андрей Геннадьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная шко-
ла Первомайского района (МОУ БЕРЕЗОВСКАЯ СОШ), д. Березовка, ул. Центральная 2
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор Березовской СОШ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

Бочарникова Гюльсина Харитоновна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок уstra-	Отметка
---	--------------------------	----------------------	-------------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ч. 7 ст. 83, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.08.2015 г.	
2	подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, п. 26	03.08.2015 г.	
3	В коридоре первого и второго этажа для отделки стен применены горючие материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, а именно: горючие стеновые панели, когда не допускается применять материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем класс КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2)	(ч. 1, 2, 3, 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.08.2015 г.	4./6.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2015 г.
(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Первомайского района
Томской области по пожарному надзору Зотов Андрей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2015г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

директор, Т.Х. Бочарникова
(должность, фамилия, инициалы)

« » марта 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирский региональный центр: 8(391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8(3822) 69-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575855

Владелец Бочарникова Гульсина Харитоновна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022